

Amt:	Abteilung 4 - Bauen und Umwelt
Bearbeiter:	Marcel Theiß

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	10.12.2024	

Instandsetzung defekter Aufzug Kindergarten Trippstadt - Auftragsvergabe

Sachverhalt:

Der Aufzug im Kindergarten Trippstadt ist defekt.
Im Rahmen der jährlichen Aufzugsprüfung durch den TÜV Rheinland wurden Mängel festgestellt.

Die Firma Schmitt & Sohn (Erbauer der Anlage) hat zur Beseitigung der Mängel bereits ein Reparaturangebot unterbreitet.
Daraufhin wurden bei weiteren Fachfirmen Vergleichsangebote eingeholt mit der Rückmeldung, dass kein Reparaturangebot erstellt werden kann, da die Fa. Schmidt & Sohn mit der Aufzugssteuerung ein Alleinstellungsmerkmal hat und nur diese über die notwendige Software verfügen.

Die Angebote für die Beseitigung der Mängel belaufen sich auf insgesamt 5.177,26 €:

- 4.237,16 € brutto
(Notbefreiung über die USV)

- 940,10 € brutto
(Gefährdungsbeurteilung PLUS -> Notbefreiungsanleitung & Cybersicherheit)

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat Trippstadt vergibt den Auftrag zur Instandsetzung der Aufzugsanlage / Beseitigung der TÜV-Mängel an die Fa. Schmidt & Sohn aus Ludwigshafen zum Auftragswert von 5.177,26 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

☒ ja

☐ nein

Veranschlagung im:

☐ Investitionsplan
(Maßnahme)

☐ VV 4.1.3. zu § 103
GemO geprüft

☒ Ergebnishaushalt

☐ außerplanmäßig

bei Buchungsstelle:

3652-523130

in Höhe von:

5.177,26 €

Anlagen