

Edmund Rühle
Dipl.-Ing (FH)
Elztalstr. 15
56753 Pillig

Telefon 02605/1326

Edmund Rühle Elztalstr. 15, 56753 Pillig

Stadtverwaltung Mayen
Fachbereich 3
z.Hd. Herrn Kress
Rosengasse 2
56727 Mayen

Stadtverwaltung Mayen
19. Juni 2024
32 → Hr. Kress 20/06/24

Pillig, den 17.6.24

Betr.: Bushaltestelle Hospitalgasse
(Kernstadt- Habsburgring)
B arrierefreier Umbau

Hier: Planbesprechung vom 12.6.24
mit Herrn Kress in Mayen

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Kress,

auf folgende Normen wird besonders hingewiesen:

- 1 Anlagen zur Überwindungen von Höhenunterschieden**
Rampen - DIN 18040-1
max Längsneigung 6%, Länge max 6,00m, Breite min 1,20m
(siehe Barrierefreies Bauen Seite 114 - 117)
- 2 Bewegungsflächen von Bahnsteigen und Haltestellen**
DIN 18040-3
Einstiegskante max 5 cm bzw. mindestens ein barrierefreier
Einstieg
(siehe Barrierefreies Bauen Seite 140 - 141)
- 3 Witterungsschutz DIN 18040-3**
(siehe Barrierefreies Bauen Seite 147 - 148)

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rühle', with a large, loopy initial 'R'.

Edmund Rühle

(Berater für Barrierefreiheit VDK Kreisverband Mayen)

Durchschrift VDK Mayen