

Beschlussvorlage	7813/2025	AWB Frau Scharrenbach
<b>Kanalerneuerung Jägersköpfchen</b>  <b>Beschlussfassung über die Kanalerneuerung sowie die          Beauftragung der erforderlichen Voruntersuchungen und          Planungsleistungen</b>		
Beratungsfolge	Werkausschuss AWB	

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Der Werkausschuss beschließt die Durchführung der Kanalerneuerung Jägersköpfchen sowie die Beauftragung der erforderlichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen.

<b><u>Gremium</u></b>	<b><u>Ja</u></b>	<b><u>Nein</u></b>	<b><u>Enthaltung</u></b>	<b><u>wie Vorlage</u></b>	<b><u>TOP</u></b>
<b><u>Werkausschuss AWB</u></b>					

**Sachverhalt:**

Gemeinsam mit dem Fachbereich 3 der Stadt Mayen und der Stadtwerke Mayen GmbH soll die Straße „Jägersköpfchen“ inklusive der Versorgungsleitungen erneuert werden.

In diesem Zusammenhang wurde der Mischwasserkanal überprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich der Kanal in einem baulich schlechten Zustand befindet und hier eine Kanalerneuerung, einschließlich der Kanalhausanschlüsse und Schächte erforderlich wird.

Die Mängel der 1959 erbauten Kanäle stellen sich als nicht fachgerecht eingebaute Anschlussstutzen, Scherbenbildung und Risse dar.

Unter Beachtung der Schadensbilder und des ATV-Merkblattes M 149 ist die Schadensklasse mit 1 bis 3 zu bewerten, d.h. die Kanäle sind kurzfristig zu sanieren.

Die Kanalauswechslung soll im Zuge der Straßenbauarbeiten in offener Bauweise erfolgen.

Die erforderlichen Mittel für die Beauftragung der Planungsleistungen LP 1 bis LP 5 und die erforderlichen Voruntersuchungen werden auf ca. 40.000 € geschätzt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die Mittel stehen im Wirtschaftsplan 2025, V., laufende Nummer 33 – Planungskosten für zukünftige Maßnahmen – in Höhe von 100.000 € zur Verfügung. Trotz der vorläufigen Haushaltsführung muss aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme (Schadens- und Zustandsklasse) mit der Planung begonnen werden.

**Anlagen:**

Anlage 1 - Lageplan