

Beschlussvorlage	8247/2026	AWB Frau Scharrenbach
Kanalerneuerung "Am Mühlenturm" - Beschlussfassung über Ausschreibung und Vergabe -		
Beratungsfolge	Werkausschuss AWB	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Werkausschuss beschließt

1. grundsätzlich die Erneuerung des Mischwasserkanales in der Straße „Am Mühlenturm“ sowie
2. die Beauftragung der erforderlichen Voruntersuchungen und Planungsleistungen nach beschränkter Ausschreibung sowie
3. die Vergabe der Baumaßnahme nach öffentlicher Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter.

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Werkausschuss AWB</u>					

Sachverhalt:

Im Zuge der Stadtsanierung „Nordöstliche Innenstadt“ soll das Umfeld am Mühlenturm inklusive der dortigen Bushaltestelle ein neues Erscheinungsbild erhalten. (vgl. Beschlussvorlage 7913/2025 des Stadtrats sowie die Vorlage 7997/2025 des Werkausschuss).

In diesem Zusammenhang wurde der Mischwasserkanal überprüft. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich der Kanal in einem baulich schlechten Zustand befindet und hier eine Kanalerneuerung einschließlich der Kanalhausanschlüsse und Schächte erforderlich wird.

Die Mängel der 1950 und 1928 erbauten Kanäle stellen sich als nicht fachgerecht eingebaute Anschlussstutzen, Oberflächenschäden und Risse dar.

Unter Beachtung der Schadensbilder und des ATV-Merkblattes M 149 ist die Schadensklasse mit 2 bis 3 zu bewerten, d.h. die Kanäle sind mittelfristig zu erneuern.

Die Kanalauswechslung soll im Zuge der Straßenbauarbeiten in offener Bauweise erfolgen. Im Zuge der Planung der Straßenbauarbeiten zeigte sich, dass es zielführend ist, den Ausbaubereich um eine weitere Kanalhaltung zu verlängern.

Die erforderlichen Mittel für die Beauftragung der Planungsleistungen LP 1 bis LP 5 und die erforderlichen Voruntersuchungen werden auf ca. 40.000 € geschätzt.

Die erforderlichen Mittel für die weiteren Planungsleistungen LP 6 bis LP 9 werden auf ca. 30.000 € geschätzt. Die erforderlichen Mittel für die Baumaßnahme werden auf ca. 280.000 € geschätzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Mittel für die Planungsleistungen LP 1 bis 5, die erforderlichen Voruntersuchungen und die Planungsleistungen LP 6 bis LP 9 stehen im Wirtschaftsplan 2026, V., laufende Nummer 24 - Kanalerneuerung Mühlenturm – in Höhe von 200.000 € zur Verfügung.

Zusätzlich erforderliche Mittel stehen unter den gegenseitig deckungsfähigen Positionen lfd. Nr. 10 und lfd. Nr. 39 der Investitionsmaßnahmen 2026 in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Da ein Hauptteil der Mittel erst Mitte /Ende 2027 benötigt wird, ist eine Mittelanmeldung für die Baumaßnahme im Wirtschaftsplan 2027 in Höhe von 300.000 € vorgesehen (ist bereits im Entwurf Wirtschaftsplan 2027 V., laufende Nummer 24 - Kanalerneuerung Mühlenturm – enthalten). Dies erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltsplanes inkl. Wirtschaftsplan 2027.

Anlagen:

Anlage 1 - Lageplan neuer Ausbaubereich

Anlage 2 - Beschlussvorlage 7913/2025

Anlage 3 - Beschlussvorlage 7997/2025