

Kreisausschuss:

19.09.2022

Tagesordnungspunkt: 20

Auftragsvergabe;
Sanierung von Fluchtwegen und Brand-
schutztüren am Keramischen Zentrum

Vorlage-Nr.:

0539/X

Sachlage:

Verschiedene Notausgangstüren sowie Teile der Brandabschnittabschlusstüren am Keramischen Zentrum in Höhr-Grenzhausen befinden sich in einem mangelhaften Zustand und müssen dringend erneuert werden, um im Brandfall die Sicherheit der im Gebäude befindlichen Personen sicherstellen zu können.

So verfügen die derzeitigen Türen über keine Panikfunktion. Ein Panikbeschlag ist auf Grund des Alters der Türen nicht nachrüstbar. Dies hat zur Folge, dass bei einer abgeschlossenen Tür die Flucht aus dem Gebäude nicht mehr möglich wäre.

Folglich wurde vom Fachreferat die Planung zur Lösung dieser Problematik vorangetrieben. Es ist geplant, zwei Außentüren (Haupteingang Erdgeschoss und Außentüre Treppenraum 2 im Hanggeschoss) sowie die beiden Treppenraumelemente im Treppenraum 2 im 2. Obergeschoss zu erneuern.

Nach technischer Planung und Erstellung des Leistungsverzeichnisses durch ein beauftragtes Architekturbüro konnten für die anstehende Leistung ein Vergabeverfahren durchgeführt werden. Es wurden 6 leistungsfähige Fachfirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert.

Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote schlägt die zentrale Vergabestelle auf der Grundlage der jeweils abgegebenen Angebote vor, der Fa. Metallbau Sturm GmbH aus 57610 Altenkirchen den Zuschlag zu erteilen.

Unter der Buchungsstelle 2.3.1.3.1.523100-2211 stehen für die Maßnahme 60.000 € zur Verfügung. Der Fehlbetrag kann vom zutreffenden Bauunterhaltungs-Sockelbetrag beglichen werden, da hier ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Die Mehrkosten begründen sich insbesondere aus Baukostensteigerungen der letzten Monate, welche die gesamte Branche betreffen.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss vergibt den vorstehenden Auftrag entsprechend des Vergabevorschlages der zentralen Vergabestelle an die Fa. Metallbau Sturm GmbH, 57610 Altenkirchen.