

Punkt 12

Verwaltung SBS
2342/VIII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 15.05.2023

Baumaßnahme im Fachbereich Wasser

Sachverhalt des Vorstandes:

Am 12. und 16.04.2023 erfolgten insgesamt 4 Wasserrohrbrüche im Bereich der Straßen Am Uhlenhorst und Luisenstraße.

Insbesondere durch die zwei Rohrbrüche am 12.04.2023 kam es zu durchaus erheblichen Schäden im Bereich der Straße Am Uhlenhorst. Unter anderem mussten zwei Familien ihre Souterrainwohnungen verlassen. Zudem sind Keller vollgelaufen.

Vermutliche Ursache der Rohrbrüche sind Materialschädigungen aufgrund des Alters (60 - 70 Jahre alte Leitungen).

Aufgrund dieser Ereignisse ist ein Risiko gegeben, dass weitere Schäden im Umfeld der Straße „Am Uhlenhorst“ entstehen können. Zudem ist die Leitung „Am Uhlenhorst“ für die Wasserversorgung von Siegburg von erheblicher Bedeutung. Dort ist eine sehr große Leitung mit einer Nennweite von DN 300 verlegt.

Der technische Betriebsführer empfiehlt daher, die Leitung „Am Uhlenhorst“ kurzfristig zu erneuern. Es ist eine Leitung mit einer Nennweite DN 300 auf eine Länge von ca. 180 m neu zu verlegen. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf ca. 280.000 € netto belaufen.

Im Investitionsplan ist die Maßnahme bislang nicht vorgesehen. Die SBS schlagen vor, die Erneuerung der Leitung „Am Uhlenhorst“ zeitnah durchzuführen. Der Investitionsplan Wasser wird dann bei der nächsten Fortschreibung des Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Siegburg AöR entsprechend angepasst.

Beschlussvorschlag des Vorstandes:

Der Verwaltungsrat beschließt, dass die Erneuerung der Wasserleitung „Am Uhlenhorst“ durchgeführt werden kann.