

## Grein, Marco

---

**Von:** Hippler, Hans-Joachim <Hans-Joachim.Hippler@RHEINGAU-TAUNUS.DE>  
**Gesendet:** Dienstag, 24. März 2020 13:12  
**An:** Grein, Marco  
**Betreff:** AW: Bvh. Umsiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes, Niederseelbach

Sehr geehrter Herr Grein,

die Erschließung muss in Anlehnung an die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr erfolgen.

### Befestigung und Tragfähigkeit

Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr, Aufstellflächen und Bewegungsflächen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können.

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sind mindestens entsprechend der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie des Oberbaues von Verkehrsflächen – RStO 01) zu befestigen.

### Zu- oder Durchfahrten

Die lichte Breite der Zu- oder Durchfahrten muss mindestens 3 m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen. Die lichte Höhe der Zu- oder Durchfahrten ist senkrecht zur Fahrbahn zu messen.

Wird eine Zu- oder Durchfahrt auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch Bauteile, wie Wände oder Pfeiler, begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,50 m betragen.

Weiterhin muss die Löschwasserversorgung für die Liegenschaft sichergestellt sein.

Hier muss zur Löschwasserversorgung eine Wassermenge von mind. 800 l/min. (48 m<sup>3</sup> /h) über einen Zeitraum von mind. 2 Stunden (96 m<sup>3</sup>) zur Verfügung stehen.

Von der Gebäudemitte aus sollte in einer Entfernung von höchstens 80 m bis 100 m mindestens eine Wasserentnahme (Hydrant, Saugstelle) erreichbar sein.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

Hans-Joachim Hippler  
Gefahrenverhütungsbeauftragter

Rheingau-Taunus-Kreis  
Heimbacher Str. 7  
65307 Bad Schwalbach  
Fon: +49 6124 510 329  
Fax: +49 6124 510 18329  
<mailto:hans-joachim.hippler@rheingau-taunus.de>  
[www.rheingau-taunus.de](http://www.rheingau-taunus.de)  
[www.facebook.com/RheingauTaunusKreis](https://www.facebook.com/RheingauTaunusKreis)



Rheingau-  
Taunus-Kreis

---

**Von:** Grein, Marco  
**Gesendet:** Dienstag, 24. März 2020 10:51:31 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien  
**An:** \_RTK Info Brandschutz  
**Cc:** Schmitz, Timo  
**Betreff:** Bvh. Umsiedlung eines landwirtschaftlichen Betriebes, Niederseelbach