

OLN, c/o Lenzhahner Weg 60 65527 Niedernhausen

An den Vorsitzenden
der Gemeinde Niedernhausen

Sehr geehrter Herr Metternich,



01.12.2020 Seite 1

Wir bitten Sie, folgenden Antrag auf dem Weg der Dringlichkeit auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 02. - 03.12.2020 zu setzen:

Antrag

Prüfung der Putzerarbeiten bei der Autalhallen - Sanierung

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die seit dem 19.11.2020 durchgeführten Leistungen der Putzerarbeiten an der Autalhalle sollen kurzfristig auf ihre ordnungs- vertragsgemäße Ausführung überprüft werden, das Ergebnis ist der Gemeindevertretung mitzuteilen
Hierzu sind u.a. das Bautagebuch mit den üblichen Inhalten wie Tagestemperaturen usw., die Lieferscheine der verwendeten Materialien u.a. der Firma STO vorzulegen.
Im Zweifel ist ein Anwendungstechniker der Firma STO hinzuzuziehen.

Begründung:

1. Die scheinbar verwendete Klebe – und Armierungsmasse STO – Level Novo wurde im Ausführungszeitraum ab dem 19.11.2020 möglicherweise bei Tagestemperaturen im Autal bei nicht über 3 – 4 ° C verwendet und vom 20.11 auf den 21.11.2020 gab es Nachtfrost. Im Technischen Merkblatt ist als unterste Untergrund – und Lufttemperatur: + 5 ° C genannt.
2. Möglicherweise sind Oberputzschichten aufgetragen worden ohne das die darunter liegenden Schichten komplett durchgetrocknet war.
3. Möglicherweise sind Armierungsschichten gefroren bevor sie komplett trocken waren, was zur eingeschränkten nicht vorgesehenen Eigenschaften führen kann.
4. Ein Mitarbeiter der Verwaltung erzählte mir, das er den bauleitenden Architekten darauf hingewiesen hätte das auf den Verpackungen als unterste Untergrund – und Lufttemperatur: + 5 ° C stehen. Darauf hin bekam er die Antwort. Da wird Frostschutzmittel verwendet.

Nach Auskunft des Hersteller von STO – Level Novo gibt es für dieses Produkt keine Frostschutzadditive. Umso mehr erheben sich Bedenken zu ordnungsgemäßen Ausführung.

Weiteres erfolgt mündlich

Finanzierung: keine

mit freundlichen Grüßen
für die OLN - Fraktion
Martin Oehler