

	ANTRAG	
	Antrags-Nr.: AT/0167/2016-2021	Antragsbearbeitung: Stephanie Fürst
Aktenzeichen:	Antragsdatum: 01.12.2020	Eingang am: 02.12.2020

Prüfung der Putzerarbeiten bei der Aulhallen-Sanierung

Beratungsfolge Gemeindevertretung	Behandlung öffentlich
---	---------------------------------

Antragsteller:
OLN-Fraktion

1. Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung möge beschließen:

Die seit dem 19.11.2020 durchgeführten Leistungen der Putzerarbeiten an der Aulhalle sollen kurzfristig auf ihre ordnungs-vertragsgemäße Ausführung überprüft werden, das Ergebnis ist der Gemeindevertretung mitzuteilen. Hierzu sind u. a. das Bautagebuch mit den üblichen Inhalten wie Tagestemperaturen usw., die Lieferscheine der verwendeten Materialien u. a. der Firma STO vorzulegen. Im Zweifel ist ein Anwendungstechniker der Firma STO hinzuzuziehen.

2. Begründung:

1. Die scheinbar verwendete Klebe- und Armierungsmasse STO – Level Novo wurde im Ausführungszeitraum ab dem 19.11.2020 möglicherweise bei Tagestemperaturen im Aulal bei nicht über 3-4 ° C verwendet und vom 20.11 auf den 21.11.2020 gab es Nachtfrost. Im Technischen Merkblatt ist als unterste Untergrund- und Lufttemperatur +5° C genannt.
2. Möglicherweise sind Oberputzschichten aufgetragen worden ohne, dass die darunter liegenden Schichten komplett durchgetrocknet war.
3. Möglicherweise sind Armierungsschichten gefroren, bevor sie komplett trocken waren, was zu eingeschränkten nicht vorgesehenen Eigenschaften führen kann.
4. Ein Mitarbeiter der Verwaltung erzählte mir, dass er den bauleitenden Architekten darauf hingewiesen hätte, dass auf den Verpackungen als unterste Untergrund- und Lufttemperatur +5° C stehen. Daraufhin bekam er die Antwort. Da wird Frostschutzmittel verwendet.

Nach Auskunft des Hersteller von STO- Level Novo gibt es für dieses Produkt keine Frostschutzadditive. Umso mehr erheben sich Bedenken zur ordnungsgemäßen Ausführung.

3. Finanzierung: