

	Verwaltungsmitteilung	
	Vorlagen-Nr.: VM/0179/2021-2026	Vorlagenbearbeitung: Marco Grein
Aktenzeichen: FBL III.611-75	Federführung: Fachbereich III	Datum: 31.10.2023

PV-Freiflächenanlage Niederseelbach - hier: Reinigung der Module

Beratungsfolge Gemeindevorstand Ortsbeirat Niederseelbach	Behandlung nicht öffentlich öffentlich
--	---

Bezug:

Sitzung OBR Niederseelbach vom 06.09.2023, TOP 6 PV-Freiflächenanlage – Reinigung der Module
Eingang Protokoll bei der Verwaltung am 15.10.2023

Mitteilung:

Es wurde seitens des OBR um die Beantwortung folgender Fragen gebeten:

Werden die PV-Module im Solarpark unterjährig gereinigt? Wenn ja, mit welchen „Reinigungsmittel“ würde dies erfolgen?

Hier sollte, sofern zutreffend, die Gemeinde entsprechende Vorgaben für den Betreiber vorgeben (umweltverträgliches Reinigungsmittel).

Die Fa. Trianel teilt hierzu Folgendes mit:

An den Solarmodulen sind üblicherweise keine Reinigungsmaßnahmen vorgesehen, da sich ein Selbstreinigungseffekt durch die Witterung herausgestellt hat. Sollten die Module unterwartet verdreckt sein, werden diese ausschließlich mit destilliertem Wasser gereinigt.

Grein
Fachbereichsleitung III

Anlagen: keine

