

Prüfung der Liegenschaften der Gemeindewerke auf PV-Eignung (Stand: 22. September 2025)

Lfd. Nr.	WV-Einrichtung	Adresse	Gemittelter Stromverbrauch/a (Mittel 2022-2024)	Prüfschritt 1: > 5.000 kWh	Prüfschritt 2: offensichtlicher Ausschlussgrund	Ergebnis Grobprüfung	Anmerkung
1	Aufbereitung Oberjosbach	Wiesenstr.	121.755 kWh				Im Umsetzung
2	Abwasserhebeanlage	Trompeterstr.	611 kWh	Prüfung beendet			
3	Wasserbehälter + Pumpstation Engenhahn	Verbindungsstraße Sportplatz-Wildpark	22.375 kWh	>>>	>>>	Detailprüfung zu PV-Freifläche oder Klein-Windkraftanlage notwendig	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit
4	Wasserbehälter und Druckunterbrecher Wildpark	Ecke Trompeterstr./Nachtigallenweg	8.737 kWh	>>>	Starke Verschattung (Wald)	Prüfung beendet	
5	Wasserbehälter Königshofen	Waldstr.	3.107 kWh	Prüfung beendet			
6	Pumpstation Notleitung Oberjosbach	Buchwaldskopf/Lindenkopf 0	4.501 kWh	Prüfung beendet			Ggfs. Prüfung nach lfd. Nrn. 3, 7, 9
7	Betriebsgebäude Gemeindewerke -allgemeiner Verbrauch-	Zum Hammergrund 7	15.235 kWh	>>>	>>>	Detailprüfung: auf geeignetem Dach ist bereits solartherm. Anlage vorhanden	Prüfung verwaltungsintern geplant
8	Schieberhaus Niederseelbach	Stockmühle	1.460 kWh	Prüfung beendet			
9	Wasserbehälter + Pumpstation Niederseelbach	Engenhahner Str. 0	43.138 kWh	>>>	>>>	Detailprüfung zu PV-Freifläche notwendig	Prüfung der Genehmigungsfähigkeit
10	Wasserbehälter Hainfeld/Lindenkopf	Heftricher Weg	4.357 kWh	Prüfung beendet			Ggfs. Prüfung nach lfd. Nrn. 3, 7, 9
11	Wasserbehälter Oberseelbach	Zählerschrank am DGH, Zum Hohlen Stein	0 kWh*	Prüfung beendet			*Stromkosten zahlt Idstein
12	Wasserbehälter Am Buchwaldskopf	Am Buchwaldskopf	0 kWh	Prüfung beendet			
13	Betriebsgebäude Gemeindewerke -Wärmepumpe-	Zum Hammergrund 9	4.371 kWh	Prüfung beendet			Ggfs. Prüfung nach lfd. Nrn. 3, 7, 9